


ENLLUMENAT EXTERIOR (Públic i privat)

$\cos \phi \geq 0,9$
 $\Delta V \leq 3\%$
 Coef. Càlcul secció = 1,8
 I. dif. 1 A/500/300mA
 Si es possible amb varis nivells
 d'il·luminació
 Terra $\leq 30 \Omega$



NOU REGLAMENT B.T.



Enllumenats Costa Brava SL
Tel 972-61.22.63 Fax 972-61.22.64
www.enllumenats.com